

Krzynowłoga Mała, dn. 27.09.2011r.

Dot. Postępowania na „ Zakup i dostawa sprzętu sportowego wraz z montażem”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obręczy do koszykówki uchylnych z zastosowaniem dwóch siłowników gazowych (obręcze pozbawione drgań, posiadające odpowiednie certyfikaty)?

Zamawiający nie dopuszcza obręczy gazowych (obręcze gazowe nie mają zastosowania na profesjonalnych koszach, używane są obręcze sprężynowe)

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do siatkówki o przekroju owalnym 70x120 mm profesjonalnych wielofunkcyjnych z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo osadzonych w tulejach o przekroju wewnętrznym 100x120 mm (słupki posiadające odpowiednie certyfikaty)?

Zamawiający dopuszcza

3. Ile sztuk luster z poręczami ma być wycenionych? W ilości luster jest 2 m², a w ilości montażu 4 m².

Powinno być 4m² lustro. Lustro o wymiarach 2m x 1m.

4. Informujemy, że wykonanie okablowania pod urządzenia elektryczne musi się odbyć na etapie budowy przed wykończeniem ścian (tynkowanie, malowanie) i powinno być w zakresie elektryki. Ponieważ sprzęt sportowy jest montowany na gotowym obiekcie okablowanie musiałoby być montowane na zewnątrz w korytkach, a to nie jest dobre rozwiązanie. Podobnie jest z fundamentami pod tuleje do siatkówki i drążka gimnastycznego – muszą być wykonane podczas wylewania warstw posadzek betonowych. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie elektryki i fundamentów z zakresu i zlecenie wykonania okablowania i stóp fundamentowych generalnemu wykonawcy budowy.

Budowa znajduje się obecnie na takim etapie, w którym istnieje możliwość zarówno wykonania fundamentów, jak i przyłączy elektrycznych. W celu zapoznania się z faktycznym stanem prac istnieje możliwość wizyty na placu budowy. Wykonanie tych prac przez wykonawcę wyposażenia sportowego zapobiegnie naszym zdaniem wielu problemom i konfliktom, jakie zwyczajowo mają miejsce w takich przypadkach. W związku z tym wniosek o wykreślenie ich z zakresu przetargu uważamy za bezzasadny.

WÓJT

mgr Adam Baciński