



Odpowietrzenie pionów

Automatyczne zawory odpowietrzające
z zaworami stopowymi 5025 ROBOCAL CALEFFI
Zakryte maskownicą z drzwiami metalowymi
o wymiarach 15x15 cm. – wykuć wnekę 15x15x15 cm.



Odpowietrzenie pionów

Automatyczne zawory odpowietrzające
z zaworami stopowymi 5025 ROBOCAL CALEFFI
Zakryte maskownicą z drzwiami metalowymi
o wymiarach 15x15 cm. – wykuć wnekę 15x15x15 cm.



Obiekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Krzynowłodze Małej			
Adres:	Krzynowłoga Mała, dz. nr 131 gm. Krzynowłoga Mała		Skala: b/s
Rysunek:	Rozwinięcie pionów C.O.	Rys. nr	Data: 06.2009 r.
Projektował:			