

Krzynowłoga Mała dnia 05-07-2017 roku

IGS.271.1.3.2017

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – etap I”

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.), Gmina Krzynowłoga Mała przedstawia poniżej odpowiedzi.

Pytanie

Czy na czas prowadzenia robót technologicznych Zamawiający dopuszcza podawanie wody surowej (bez uzdatniania) do sieci wodociągowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza podawania wody surowej (bez uzdatniania) do sieci wodociągowej. Opis prac z zachowaniem ciągłości pracy str. 10 i 11 - projekt technologii

Pytanie

Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej DOC.

Odpowiedź


Załączniki zostaną udostępnione

Pytanie

Czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż nowej sprężarki powietrza, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości, w przedmiarze robót występują dwie sprężarki?

Odpowiedź

Do zasilanie rozdzielacza sprężonego powietrza zaprojektowano sprężarkę tłokową np. ABAC B4900/200 CT4 o wydajności 514 l/min tj. 30,84 m³/h i poj. zbiornika 200 l oraz mocy 3 kW oraz sprężarkę istniejącą jako rezerwową o tych samych parametrach. Do zasilania awaryjnego instalacji sprężonego powietrza zaworów membranowych zaprojektowano sprężarkę tłokową bezolejową np. ABAC POLE POSITION O20P ze zbiornikiem 24 dm³. - str. 14 projektu technologii Do wyceny należy przyjąć dwie sprężarki jak w opisie technologii - poz. 8 i 9 przedmiaru. Dodatkowo zostanie sprężarka istniejąca jako rezerwowa.

Wójt

mgr Jerzy Humięcki