

Krzynowłoga Mała 12-02-2010

Do wszystkich Wykonawców

**Dot. przetargu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem wniesionym do Zamawiającego, podaję poniżej odpowiedź na zadane pytania.

**Instalacja c.o.**

1. Poz. 2 została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.
2. Poz. 2 została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.
3. Poz. 4 i 5 uwzględnia wykucia pod szafki rozdzielaczowe.
4. Kanał c.o. wraz ze studzienkami rewizyjnymi został ujęty w kosztorysie budowlanym.
5. Poz. 2 została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.
6. Brak zaworów został uzupełniony w dodatkowym przedmiarze robót.
7. Ilość zaworów została uzupełniona w dodatkowym przedmiarze robót.
8. W przedmiarze robót, jednostką jest komplet, gdzie ujęto 26 kpl.
9. Montaż głowic został ujęty w dodatkowym przedmiarze robót.
10. Montaż konwektorów wentylowanych został ujęty w kosztorysie wentylacyjnym.
11. Czynniki grzejny doprowadzany będzie z kotłowni istniejącej (opis do projektu)

**Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej**

1. Poprawiono w dodatkowym przedmiarze robót.
2. Pozycja 9 ujmuje zamurowania przebić
3. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych zostały ujęte w dodatkowym przedmiarze robót.
4. Brodziki nie będą wyposażone w kabiny ani w zabudowania.
5. Pozycja 31 została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.
6. Ilość rur wywiewnych została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.

**Roboty ogólnobudowlane**

1. Rusztowania są ujęte w Kosztorysie z branży budowlanej poz. 84

### **Wewnętrzna instalacja wodna**

1. Pozycja 37 w przedmiarze robót ujmuje zamurowania przebić.
2. Pozycja 85 została poprawiona w dodatkowym przedmiarze robót.
3. Próbę wykonujemy jako jedną, a jeżeli tylko wykonawca życzy sobie, może tych prób wykonać według potrzeb.
4. Należy włączyć do istniejącej instalacji – (opis do projektu)
5. Dezynfekcję wykonuje wykonawca w celu uzyskania odpowiednich wyników badań wody – (należy ująć to w kosztach ogólnych)
6. Należy włączyć się do istniejącej instalacji, bez dodatkowych podgrzewaczy

### **Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej**

1. Wykopy ręczne i mechaniczne zostały ujęte w dodatkowym przedmiarze robót.
2. Zagęszczenie mechaniczne zostało ujęte w pozycjach 9 i 10 w przedmiarze robót.
3. Obsypka rur została ujęta w dodatkowym przedmiarze robót.
4. W opis tablicy jest zapisane zabetonowanie podstawy studni.
5. Pozycja 26 została poprawiona w w dodatkowym przedmiarze robót.
6. Studnia została ujęta w w dodatkowym przedmiarze robót.
7. Wykucia i zamurowania zostały ujęte w dodatkowym przedmiarze robót.

**WÓJT**  
  
**mgr Adam Baclawski**