

Do wszystkich wykonawców

Dot. przetargu na zadanie pn. „ Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzynowłoga Mała z sfinansowanie inwestycji przez Wykonawcę w okresie pięciu lat

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w związku z zapytaniem wniesionym do Zamawiającego, podaję poniżej pytanie oraz odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie:

W treści dokumentacji projektowej „ Remont oświetlenia ulicznego...” w zakresie montażu wysięgników użyto sformułowania „stosować ocynkowane uchwyty o długości dostosowanej do długości słupa”.

Prosimy o sprecyzowanie za pomocą jakich uchwytów mają być mocowane wysięgniki na słupach.

Odpowiedź:

Do mocowania wysięgnika na słupie typu ŻŃ należy stosować uchwyt ocynkowany według załączonego rysunku. Należy stosować 2 uchwyty do każdego wysięgnika.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

/-/ Adam Baclawski