

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**Obiekt:** Ośrodek Zdrowia

**Adres:** Krzynowłoga Mała  
Ul. Przasnyska 6

**Temat:** Przebudowa instalacji elektrycznej

**Inwestor:** Urząd Gminy w Krzynowłodze

**Projektant:** mgr Inż. Krzysztof Matuszewicz

Październik 2007r.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

- Przebudowa WLZ- tów : demontaż i montaż
- Przebudowa tablicy złączowo – pomiarowej : demon taż i montaż
- Montaż tablic rozdzielczo – bezpiecznikowych: TA, TM–1, TM-2M, TP.
- Przebudowa instalacji elektrycznej i odbiorczej: demontaż i montaż
- Wykonanie instalacji odgromowej.

2. Obiekty istniejące.

Przebudowa instalacji elektrycznej wykonana zostanie na kondygnacjach:

- piwnic: z kotłownią
- parteru: z Ośrodkiem Zdrowia
- piętra: z dwoma mieszkaniami.

3. Kolejność realizacji zadania.

- Wykonanie i montaż tablic: TA, TM1, TM2 i TP.
- Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji odbiorczej
- Demontaż istniejących WLZ- tów i wykonanie nowych, zalicznikowych
- Demontaż istniejącej tablicy złączowo pomiarowej i montaż nowej.
- Demontaż istniejącego WLZ- tu przedlicznikowego i wykonanie nowego.
- Instalacja odgromowa i wykonanie nowej.
- Pomiary elektryczne
- Odbiór robót.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót.

- Upadek z wysokości przy wykonaniu instalacji odgromowej oraz WLZ –tów
- porażenie prądem podczas prac przy czynnych urządzeniach elektrycznych.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Pracowników należy wyposażyć w: odzież roboczą i ochronną oraz w sprzęt ochrony osobistej.
- Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kat."E" a prace przy

tych instalacjach i urządzeniach muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia kwalifikacyjne „D” oraz uprawnienia budowlane.

- Prace na wysokościach dozwolone są pracownikom posiadającym zaświadczenie lekarskie, uprawniające do wykonywania tych robót.

- Prace na wysokościach należy wykonywać z rusztowaniami.

- W tablicach rozdzielczych stosować odpowiednie zabezpieczenia i blokady przed przypadkowym załączeniem napięcia.

- Na budowie musi być tablica informacyjna z adresami i numerami telefonów z wymaganymi przepisami adresami i numerami telefonów (min. Straży, Policji, punktu lekarskiego).

Opracował: