



LU

XXX

UWAGI:

- 1) Z zacisku PE w tablicy wyprowadzić przewód LgY 10 p/1 i połączyć z listwą uziemiającą LU w pomieszczeniach
- 2) Z listwy LU wykonać podłączenie do obwodów metalowych urządzeń przewodem DY4mm²

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski

Krzysztof Łukasz Maciejewski

10 - 230 Olsztyn ul. Żeromskiego 2/2

0 Olsztyn ul. Żeromskiego 2/2

 : 0 502 300 524 : biuro@installkomfort.pl

www.installkomfort.pl

OBIEKT:	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA		
INWESTOR:	URZĄD GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ		
ADRES:	KRZYNOWŁOGA MAŁA ul. PRZASNYSKA 6		
TEMAT:	RZUT PIĘTRA. TRASA WŁZ-tów I UZIEMIENIA WYRÓWNAWCZE		SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Matuszewicz		DATA: 10.2007
SPRAWDZIŁ:	inż. Mirosław Bastkowski		NR RYS. E-5