Regulator temperatury EUROSTER 2000

Φ=1091 W 3,00 CV11-600 1100 mm

CO11 2*25*2,5

Φ=1456 W 3,00 CV21s-600 1200 mm

CO4 2*25*2,5

Φ=720 W 2,00 CV11-600 800 mm

Φ=720 W 2,00 CV11-600 800 mm

Φ=827 W 3,00 CV11-600 700 mm

09 +12 °C Φwym: 888 W

010 +20 °C Φwym: 983 W

Φ=935 W 3,00 CV11-600 900 mm

CO5 2*32*3,0

Φ=1530 W 3,00 CV21s-600 1200 mm

16 x 2,0 1683 W

CO6 2*16*2,0

Φ=1664 W 3,00 CV22-600 1200 mm

C:\pierdoły\obliczenia ozc szkoła ulatowo adany.tif

Φ=1091 W 3,00 CV22-300 1200 mm

20 x 2,25 7735 W

CO2 2*25*2,5

20 x 2,25 7735 W

CO1 2*25*2,5

16 x 2,0 2337 W

16 x 2,0 1613 W

16 x 2,0 888 W

RW,RD Dn40 RP Dn32, RS Dn15

011 +20 °C Φwym: 0 W

16 x 2,0 983 W

20 x 2,25 5000 W

20 x 2,25 5983 W

16 x 2,0 1610 W

Φ=1598 W 4,00 CV21s-600 1200 mm

014 +20 °C Φwym: 1683 W

015 +20 °C Φwym: 3346 W

16 x 2,0 1673 W

CO7 2*25*2,5

Φ=1664 W 3,00 CV22-600 1200 mm

Regulator temperatury EUROSTER 2000

20 x 2,25 7055 W

06 +20 °C Φwym: 1490 W

08 +20 °C Φwym: 1449 W

20 x 2,25 5525 W

Φ=1091 W 3,00 CV22-300 1200 mm

013 +20 °C Φwym: 1610 W

ASV-I GW 2,00 obr. DN15

CO8 2*25*2,5

CO3 2*25*2,5

25 x 2,5 15848 W

Φ=827 W 1,00 CV11-600 400 mm

20 x 2,25 4420 W

Φ=1091 W 4,00 CV22-300 1200 mm

012 +20 °C Φwym: 0 W

25 x 2,5 16204 W

Φ=941 W 4,00 CV11-600 900 mm

016 +20 °C Φwym: 946 W

20 x 2,25 5382 W

05 +20 °C Φwym: 7735 W

+24 °C Φwym: 361 W

02 +20 °C Φwym: 4190 W

16 x 2,0 3315 W

Φ=1091 W 4,00 CV22-300 1200 mm

04 +20 °C Φwym: 917 W

019 +20 °C Φwym: 2950 W

022 +20 °C Φwym: 1241 W

16 x 2,0 1241 W

16 x 2,0 2187 W

Φ=1577 W 5,00 CV21s-600 1200 mm

25 x 2,5 15485 W

03 +20 °C Φwym: 629 W

25 x 2,5 13938 W

25 x 2,5 12542 W

16 x 2,0 2793 W

01 +12 °C Φwym: 197 W

Φ=349 W 1,00 CV11-450 400 mm

020 +20 °C Φwym: 876 W

25 x 2,5 13965 W

CO9 2*25*2,5

16 x 2,0 1967 W

16 x 2,0 983 W

20 x 2,25 3195 W

021 +20 °C Φwym: 3195 W

Φ=1577 W 5,00 CV21s-600 1200 mm

16 x 2,0 2210 W

Φ=1091 W 4,00 CV22-300 1200 mm

16 x 2,0 917 W

25 x 2,5 14568 W

16 x 2,0 380 W

16 x 2,0 1256 W

25 x 2,5 14948 W

Φ=1092 W 4,00 CV11-600 1200 mm

16 x 2,0 1598 W

16 x 2,0 1105 W

CO10 2*25*2,5

Φ=889 W 2,00 CV11-600 1000 mm

Φ=625 W 2,00 CV11-600 700 mm

Φ=1382 W 2,00 CV21s-600 1200 mm

Φ=1382 W 3,00 CV21s-600 1200 mm

Φ=871 W 2,00 CV11-600 1000 mm

Φ=965 W 2,00 CV11-600 1100 mm

Φ=965 W 2,00 CV11-600 1100 mm

Φ=965 W 2,00 CV11-600 1100 mm

Φ=1091 W 4,00 CV11-600 1100 mm

Φ=1382 W 2,00 CV21s-600 1200 mm

INWESTOR: Gmina Krzyżanowice Mała
Ul. Kościelna 3
06-316 Krzyżanowice Mała

NAZWA INWESTYCJI: Wykonawa instalacji centralnego ogrzewania

ADRES INWESTYCJI: Ulatowo-Adamy 9, 06-316-Krzyżanowice Mała
nr ewidencyjny działki 146

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zakład Kamieniarstwa Budowlanego Cezary Michalski
06-300 Przasnysz, ul. 9 Maja 19, tel. 0 603-954-934
NIP 761-143-19-35 REGON 142713064

BRANŻA: INSTALACJE GRZEWCZE

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
OPRACOWAŁ:	Cezary Michalski		

TREŚĆ RYSUNKU: Instalacja centralnego ogrzewania
Rzut parteru

INDEKS	DATA	SKALA
K3	04.2010	1:50

NUMER RYSUNKU: 3