

IGS.271.7.2.2014

Do wszystkich wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGS.271.7.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymiana instalacji c.o. Wraz z technologią kotłowni w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach"

Na podstawie art 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz U z 2013r., poz 907 z późn zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła z podajnikiem ślimakowym?
Dopuszcza się piec co z podajnikiem ślimakowym pod warunkiem, że do spalania jako opał podstawowy będzie miał węglowy
2. Wyjaśnienie pozycji nr 93 i 94 kosztorysu ofertowego
Pozycja 93, 94 –wkłady kominowe ceramiczne o średnicy \varnothing 250 lub wkład kominowy ceramiczny kwadratowy 250 x 250.przeznaczone do pieców na opał stały izolowane wełną mineralną i obmurowane cegłą pełną o grubości 12 cm. Wkłady zamontowane po uprzednim rozebraniu ścianki komina.
3. Jaki rodzaj rury należy przyjąć do wyceny?
Zgodnie z kosztorysem ofertowym "rura wielowarstwowa Uponor PEX-AL-PEX" w kolorze białym, czy też zgodnie z opisem technicznym do inwentaryzacji projektu instalacji centralnego ogrzewania tj. "rura PE/RT-AL-PE/RT Uponor"
Dopuszcza się oba systemy rur.

