

Krzynowłoga Mała dnia 05-07-2017 roku

IGS.271.1.1.2017

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – etap I”

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.), Gmina Krzynowłoga Mała przedstawia poniżej odpowiedzi.

Pytanie

1. Prosimy o potwierdzenie, że w postępowaniu obowiązuje ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy Zamawiający ustanowił wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast w § 5 ust. 3 Umowy zawarto informację dotyczącą rozliczenia na podstawie kosztorysów powykonawczych, co jest wyznacznikiem rozliczenia kosztorysowego

Odpowiedź

Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysów powykonawczych.

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki