

Krzynowłoga Mała dnia 05-07-2017 roku

IGS.271.1.2.2017

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: ogłoszenia i SIWZ w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – etap I”

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.), Gmina Krzynowłoga Mała przedstawia poniżej odpowiedzi.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do sterowania pracą stacji przepustnic z dyskiem nierdzewnym z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przepustnic pneumatycznych. Należy zastosować zawory membranowe sterowane pneumatycznie jak w projekcie technologii.

Pytanie

W jaki sposób zamawiający zakłada zasilanie w wodę mieszkańców w czasie realizacji prac? Czy można założyć przeniesienie istniejących kolumn na zewnątrz budynku?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza podawania wody surowej (bez uzdatniania) do sieci wodociągowej. Opis prac z zachowaniem ciągłości pracy str. 10 i 11 - projekt technologii. Nie dopuszcza się wystawienia istniejących kolumn na zewnątrz. Wiąże się to ze zbyt długą przerwą w dostawie wody do odbiorców.

Pytanie

Czy zamawiający zakłada nadrzędny system wizualizacji wyprowadzony na zewnątrz budynku czy wizualizacja ma być jedynie lokalna przy pomocy panelu w budynku SUW?

Odpowiedź

Zakłada się wizualizację lokalną przy pomocy panelu w budynku SUW. Należy wykonać system powiadamiania SMS wg. projektu str. 19. Przewiduje się wykonanie wizualizacji nadrzędnej dopiero w drugim etapie rozbudowy SUW.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do 13-07-2017 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

