



<b>Biurow Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"</b> <b>Krzysztof Łukasz Maciejewski</b> 10 - 230 Olsztyn ul. Żeromskiego 2/2  089 526 01 63  : 0 502 300 524  : biuro@instalkomfort.pl <a href="http://www.instalkomfort.pl">www.instalkomfort.pl</a>			
OBIEKT:	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA		
INWESTOR:	URZĄD GMINY W KRZYNOWŁODZIE MAŁEJ		
ADRES:	KRZYNOWŁOGA MAŁA ul. PRZASNYSKA 6		
TEMAT:	RZUT PARTERU. TRASA WLZ-ów I UZIEMIENIA WYRÓWNAWCZE		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Matuszewicz	upr.90/77/Ol	DATA: 09.2007
SPRAWDZIŁ:	inż. Mirosław Bastkowski	upr.98/94/Ol	NR RYS. E-4

**LU** - listwa uziemiająca typu OBO - BETTERMAN

- UWAGI:**
- 1) Z zacisku PE w tablicy wyprowadzić przewód LgY 10 p/t i połączyć z listwą uziemiającą LU w pomieszczeniach
  - 2) Z listwy LU wykonać podłączenie do obwodów metalowych urządzeń przewodem DY 4mm<sup>2</sup>